

कार्यालय सहायक अभियन्ता-प्रथम,


निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, सहारनपुर

20/11/19

दि० 15/11/19

प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 15.11.2019 को Crescent Public School Kailashpur ब्लॉक-पुवांरका, तहसील-सदर, जिला सहारनपुर का निरीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार किया गया। भवन सामान्यतः सुरक्षित है।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०  
सहारनपुर

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट

(क) दो मंज़िलों ( भूतल/मृतल + प्रथम तल ) भवनों हेतु चेकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिंदु	जांच आख्या
1	भवन एक मंज़िल है अथवा दो मंज़िल ?	Yes
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्ग मी.) है ?	Yes
3	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है ?	Yes
4	क्या भवन का ओरिएंटेशन ऐसा है की पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	Yes
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road ) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी. है ?	Yes
6	क्या भवन की छत R.C.C. की बानी हुई है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	Yes
7	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बानी हैं ?	Yes
8	क्या भवन की जीव में / छतों में क्रेक हैं ?	NO
9	क्या भवन की छतों की ऊंचाई फरश से न्यूनतम 3.6मी. ( ठन्डे क्षेत्रों में 3.0मी. ) है ?	Yes
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउंड्रीवाल गेट ) की चौड़ाई 6.0मी एवं ऊंचाई 4.5मी. है ?	Yes
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फरश क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	Yes
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाज़े हैं ?	Yes
13	क्या कक्षा के दरवाज़ों की न्यूनतम माप ( चौड़ाई 1.0 मी. ऊंचाई 2.0 मी. ) है ?	Yes
14	क्या एक मंज़िल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी. ट्रेड 300 मिमी तथा राइज़र 150 मिमी. है ?	Yes
15	क्या भवन के कक्षों में जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी. है ?	Yes
16	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है ?	—
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है ?	Yes
18	क्या भवन में उन्नित स्थान पर अग्निशमन यंत्र ( FIRE EXTINGUISHER ) लगे हैं ?	Yes

  
 जयपुर विद्यालय  
 निर्माण खण्ड-3, लोकीवन  
 जयपुर